



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул.ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru
432980, г. Ульяновск, ул.Матросова. д.24 А, а/я 5023, телефон (факс): (842-2)41-35-05

Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 10-738-07-16-042-П

433642, Ульяновская область,
Цильнинский район, с. Новое
Никулино, ул. Школьная , 1А
(место проведения проверки)

“ 01 ” июля 20 16 г.
(дата составления предписания)

На основании акта проверки от «01» июля 2016 г. № 10-738-07-16-042-П, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

Я, государственный инспектор Ульяновского отдела по надзору за энергетической безопасностью и ГТС Горшенина Наталья Владимировна **предписываю:**
Кому:

Муниципальное образовательное учреждение Новоникулинская средняя общеобразовательная школа муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области (Новоникулинская средняя общеобразовательная школа МО «Цильнинский район» Ульяновской области).
(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

Почтовый адрес: 433642, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Никулино, ул. Школьная , 1А

Юридический адрес: 433642, Ульяновская область, Цильнинский район, с. Новое Никулино, ул. Школьная , 1А

ИНН: 7322003513

№ п/п	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	На средства измерений и учета электрической энергии не составлены паспорта (или журналы), в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках	п.2.11.11 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г.)	03.10.2016
2.	Не ведется журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов.	п.2.9.11 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115)	03.10.2016
3.	Отсутствуют инструкции по радио-	п.2.2.5 «Правила технической эксплуа-	03.10.2016

	нальному расходованию топливно-энергетических ресурсов	тации тепловых энергоустановок» (утверждены Приказом Минэнерго России от 24.03.2003г. № 115)	
4.	Техническим руководителем не определён персонал осуществляющий наблюдение за работой средств учета электрической энергии	п.2.11.14 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г.)	03.10.2016

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор
Ульяновского отдела по надзору
за энергетической безопасностью и ГТС



Горшенина Н.В.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

Директор Новоникулинской средней общеобразовательной школы МО «Цильнинский район»
Ульяновской области Алексанкина Любовь Николаевна

«01» июля 2016 г.